

# Nachweis

## Fenstergeschläge für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster-Teil 8

Prüfbericht 215 42495




Auftraggeber **Erpen Pencere ve Kapi  
Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.**  
Kazım Karabekir Cad. No: 82  
35170 Ulucak Kemalpaşa  
İzmir,  
Türkei

### Grundlagen

EN 13126-8 : 2006  
Baubeschläge – Beschläge für Fenster und Fenstertüren – Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 8: Drehkipp-, Kippdreh- und Dreh-Beschläge  
– Teil 1: Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschlägen

### Darstellung



Bauprodukt	Drehkipp-Beschlag für Fenster und Fenstertüren
Flügelmaß (BxH)	1300 mm x 1200 mm
Rahmenmaterial	Kunststoff
Flügelgewicht	80 kg
Beschlagsausführung Flügelbeschlag	Standardausführung
Beschlagsausführung Flügelrahmen	Standard Rollzapfen
Beschlagsausführung Blendrahmen	Standardausführung
Winkelband:	P60067
Scherenlager:	P55006
Eckband:	P54006
Ecklager:	P53006

### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Fensterbeschlägen gemäß EN 13126-8 : 2006.

Die Bestimmungen aus EN 13126-8 : 2006 zur Kennzeichnung und Konformitätsbewertung der Bauprodukte sind zu beachten.

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauprodukte.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 17 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Beurteilung der Prüfergebnisse
- 5 Gesamtbeurteilung  
Anlage 1 (5 Seiten)

Das Bauprodukt ist gemäß  
EN 13126-8 : 2006 wie folgt zu klassifizieren:

Gebrauchskategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Masse	Feuerbeständigkeit	Gebrauchssicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutzwirkung	Anwendung	Prüfgrößen
-/-	4	080	0	1	3	-/-	8	1300/ 1200

ift Rosenheim  
30. Juni 2011

Christian Kehrer Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter

Alexander Spreitzer  
Produktingenieur  
Bauteile



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Giell-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18  
  
DAP-PL-0808 99  
DAP-ZE-2288 00  
TGA-ZM-16-93-00  
TGA-ZM-16-93-00